

Güteschutz Ziegel für das Land Bayern e.V.

- Notifizierte Stelle Nr. 0803 gemäß Bauproduktenrichtlinie -
Willibaldstraße 37a, 80689 München



zIEGEL

PRODUKT - ZERTIFIKAT

Reg.-Nr. 222 / 2011

Hiermit wird bestätigt, dass das

Bauprodukt: **HLz 6 - 0,65 - 10 DF 247-300-238 mm**
THERMOPOR ISO-B Plus
Handelsname: ThermoBlock T11
Scherbenrohddichte $\leq 1,41 \text{ kg/dm}^3$
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ
mit LM21: 0,11 W/mK
mit LM36: 0,12 W/mK

des Herstellwerkes: **Ziegelwerk Klosterbeuren**
Ludwig Leinsing GmbH & Co KG
Ziegeleistraße 12
87727 Babenhausen - Klosterbeuren

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der notifizierten Überwachungsstelle

Güteschutz Ziegel Süd e.V.
Willibaldstraße 37 a
80689 München

im Rahmen der Fremdüberwachung veranlassten Produktprüfung den Bestimmungen der DIN EN 771-1 und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z 17.1-808 vom 31.03.2011 entspricht.

Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Produktqualitätszeichen zu kennzeichnen.

München, 14.06.2011



Nitzl
Leiter der Zertifizierungsstelle

