

Güteschutz Ziegel Süd e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -
Willibaldstraße 37a, 80689 München



ziegel

ÜBEREINSTIMMUNGS - ZERTIFIKAT

Reg.-Nr. 144 / 2010

Hiermit wird gemäß Art. 20 Abs. 2 Nr. 2 der Bayerischen Bauordnung bestätigt, dass das

Bauprodukt: HLz 6 - 0,65 - 12 DF 247-365-249 mm
THERMOPOR ISO-Plan-Deckel-Ziegel Plus
Handelsname: ThermoPlan T11
Scherbenrohddichte: 1,41 kg/dm³
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ
mit Dünnbettmörtel: 0,11 W/mK

des Herstellwerkes: Ziegelwerk Klosterbeuren
Ludwig Leinsing GmbH & Co KG
Ziegeleistraße 12
87727 Babenhausen - Klosterbeuren

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Güteschutz Ziegel Süd e.V.
Willibaldstraße 37 a
80689 München

durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z 17.1 - 840 vom 31.03.2006 entspricht.

Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Bauprodukte- und Bauartenverordnung - BauPAV - § 2 zu kennzeichnen.

München, 08.03.2010


.....
Nitzl
Leiter der Zertifizierungsstelle

