

Güteschutz Ziegel Süd e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -
Willibaldstraße 37a, 80689 München



ZIEGEL

ÜBEREINSTIMMUNGS - ZERTIFIKAT

(Reg.-Nr. 26 / 2008)

Hiermit wird gemäß Art. 20 Abs. 4 der Bayerischen Bauordnung bestätigt, dass das

Bauprodukt: **HLzB 6 - 0,70 - 12 DF 248-365-238 mm**
ThermoBlock T14
Hochlochziegel
Scherbenrohddichte: 1,44 kg/dm³
Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit λ
mit LM 21: 0,14 W/mK
mit LM 36: 0,16 W/mK
mit NM: 0,18 W/mK

des Herstellwerkes: **Ziegelwerk Klosterbeuren**
Ludwig Leinsing GmbH & Co KG
Ziegeleistraße 12
87727 Babenhausen - Klosterbeuren

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Güteschutz Ziegel für das Land Bayern e.V.
Willibaldstraße 37 a
80689 München

durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z 17.1 - 910 vom 31.03.2006 entspricht.

Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Bauprodukte- und Bauartenverordnung - BauPAV - § 2 zu kennzeichnen.

München, 30.01.2008


.....
Nitzl
Leiter der Zertifizierungsstelle

