



ziegel

ÜBEREINSTIMMUNGS - ZERTIFIKAT

Reg.-Nr. 086-15-109/16/C/1/ff-2016

Hiermit wird gemäß Art. 20 Abs. 2 Nr. 2 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) bestätigt, dass das

Bauprodukt:

**ThermoPlan MZ 90 GMS Planhochlochziegel mit integrierter
Wärmedämmung - im Dünnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge**

HLz 12 - 0,70 - 12 DF - 248 x 365 x 249 mm

**Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit Λ
DM: 0,09 W/(m²K)**

**Mittlere Druckfestigkeit: $\geq 15,0$ N/mm²
Brutto-Trockenrohdichte: 680 kg/m³; Dm (660..700)
Netto-Trockenrohdichte: ≤ 1430 kg/m³**

**Bei Bedarf können Sie das
Güteschutzzertifikat
bei uns anfordern.**

des Herstellwerks:

Ziegelwerk Klosterbeuren
Ludwigstraße 12
Werk Klosterbeuren
Ziegeleistraße 12
DE-87727 Babenhausen-Klosterbeuren

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Güteschutz Ziegel Süd e.V.
Willibaldstraße 37a, DE-80689 München

im Auftrag des Güteschutz Ziegel e.V. durchgeführten Fremdüberwachung (mit veranlasster Produktprüfung den o.g. deklarierten Eigenschaften gemäß) den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung **Z-17.1-1164 vom 30.05.2017, Anlage 2**

entspricht.

Crimmitschau, 28.08.2018


Dipl.-Ing. Frank Pohle - Leiter der Zertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, sobald sich die o.g. technischen Spezifikationen/Bestimmungen ändern, das Produkt oder die Herstellbedingungen im Werk sich wesentlich ändern, das Produkt erneut geprüft wurde oder es von der Zertifizierungsstelle als ungültig erklärt wird.