

**Ziegel U-Schalen für Ringanker / Ringbalken / Stürze**  
Für Ziegelmauerwerk d = 175 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ringanker / Ringbalken / Stürze  
aus Ziegel U-Schalen d = 175 mm**

**Ziegel U-Schalen**

Schalendicke d = 175 mm, h = 238 mm

Herstellen von Ringanker/Ringbalken/Stürze lot- und fluchtgerecht  
in allen Geschossen aus Ziegel U-Schalen.

Innerhalb der äußeren Ziegelschale ist eine mind. 60 mm starke  
Wärmedämmplatte WLG035 einzustellen.

Der Füllbeton muss mindestens die Qualität C20/25 haben.

Bewehrung nach statischem Nachweis unter gesonderter Position.

**Rohdichteklasse** 0,9 kg/dm<sup>3</sup>

**Festigkeitsklasse** 12

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**Leichtziegel U-Schale 175 mm**

d = 175 mm; h = 238 mm; 6 DF (249/175/238 mm)

..... m .....

**Ziegel U-Schalen für Ringanker / Ringbalken / Stürze**

Für Ziegelmauerwerk d = 240 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ringanker / Ringbalken / Stürze  
aus Ziegel U-Schalen d = 240 mm**

**Ziegel U-Schalen**

Schalendicke d = 240 mm, h = 238 mm

Herstellen von Ringanker/Ringbalken/Stürze lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Ziegel U-Schalen.

Innerhalb der äußeren Ziegelschale ist eine mind. 60 mm starke Wärmedämmplatte WLG035 einzustellen.

Der Füllbeton muss mindestens die Qualität C20/25 haben.

Bewehrung nach statischem Nachweis unter gesonderter Position.

**Rohdichteklasse** 0,9 kg/dm<sup>3</sup>

**Festigkeitsklasse** 12

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**Leichtziegel U-Schale 175 mm**

d = 240 mm; h = 238 mm; 8 DF (249/240/238 mm)

..... m .....

**Ziegel U-Schalen für Ringanker / Ringbalken / Stürze**  
Für Ziegelmauerwerk d = 300 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ringanker / Ringbalken / Stürze  
aus Ziegel U-Schalen d = 300 mm**

**Ziegel U-Schalen**

Schalendicke d = 300 mm, h = 238 mm

Herstellen von Ringanker/Ringbalken/Stürze lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Ziegel U-Schalen.

Innerhalb der äußeren Ziegelschale ist eine mind. 60 mm starke Wärmedämmplatte WLG035 einzustellen.

Der Füllbeton muss mindestens die Qualität C20/25 haben.

Bewehrung nach statischem Nachweis unter gesonderter Position.

**Rohdichteklasse** 0,9 kg/dm<sup>3</sup>

**Festigkeitsklasse** 12

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**Leichtziegel U-Schale 175 mm**

d = 300 mm; h = 238 mm; 10 DF (249/300/238 mm)

..... m .....

**Ziegel U-Schalen für Ringanker / Ringbalken / Stürze**

Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ringanker / Ringbalken / Stürze  
aus Ziegel U-Schalen d = 365 mm**

**Ziegel U-Schalen**

Schalendicke d = 365 mm, h = 238 mm

Herstellen von Ringanker/Ringbalken/Stürze lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Ziegel U-Schalen.

Innerhalb der äußeren Ziegelschale ist eine mind. 60 mm starke Wärmedämmplatte WLG035 einzustellen.

Der Füllbeton muss mindestens die Qualität C20/25 haben.

Bewehrung nach statischem Nachweis unter gesonderter Position.

**Rohdichteklasse** 0,9 kg/dm<sup>3</sup>

**Festigkeitsklasse** 12

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**Leichtziegel U-Schale 365 mm**

d = 365 mm; h = 238 mm; 12 DF (249/365/238 mm)

..... m .....

**Ziegel U-Schalen für Ringanker / Ringbalken / Stürze**  
Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ringanker / Ringbalken / Stürze  
aus Ziegel U-Schalen d = 425 mm**

**Ziegel U-Schalen**

Schalendicke d = 425 mm, h = 238 mm

Herstellen von Ringanker/Ringbalken/Stürze lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Ziegel U-Schalen.

Innerhalb der äußeren Ziegelschale ist eine mind. 60 mm starke Wärmedämmplatte WLG035 einzustellen.

Der Füllbeton muss mindestens die Qualität C20/25 haben.

Bewehrung nach statischem Nachweis unter gesonderter Position.

**Rohdichteklasse** 0,9 kg/dm<sup>3</sup>

**Festigkeitsklasse** 12

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**Leichtziegel U-Schale 425 mm**

d = 425 mm; h = 238 mm; 14 DF (249/425/238 mm)

..... m .....